

(സി) ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് വൈദ്യുതി വിതരണത്തിനും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുമായി സെക്ഷനുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം ഓരോ വിഭാഗത്തിലും എത്ര വീതം;

(ഡി) ഇപ്പോഴുള്ള ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം എത്ര വീതം; ഇതിൽ സ്ഥിരം ജീവനക്കാർ എത്ര; താൽക്കാലികജീവനക്കാർ എത്ര; കരാർ തൊഴിലാളികൾ എത്ര?

ഉത്തരം

(എ) മൂന്നു നഗരങ്ങളിലും, ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉള്ള സെക്ഷൻ ഓഫീസുകളിൽ ഷിഫ്റ്റ് സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നഗരങ്ങളിൽ കൺട്രോൾ റൂമുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാഹനസൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മിക്ക ഓഫീസുകളും നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്കുവേണ്ടി സ്റ്റാഫിനെ നിയോഗിക്കാറുണ്ട്. രാത്രികാലങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി തകരാറുകൾ ഉടനെ പരിഹരിക്കത്തക്കതാണെങ്കിൽ രാത്രിയിൽതന്നെ പരിഹരിക്കാറുണ്ട്. ജീവനക്കാരുടെ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് ആളുകളെ നിയോഗിക്കാറുണ്ട്.

(ബി) എല്ലാ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും കൺട്രോൾ റൂമുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം ബോർഡിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്.

(സി) 1986ന് ശേഷം വൈദ്യുതിവിതരണത്തിനും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും സെക്ഷൻ ഓഫീസുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

(ഡി) സ്ഥിരം ജീവനക്കാർ - 18,079 പേർ

താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർ - 262 പേർ

കരാർ തൊഴിലാളികൾ - ഇല്ല.

(1906) വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ്

ശ്രീ. തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ :

ശ്രീ. ജോർജ്ജ് ജെ. മാത്യു :

ശ്രീ. ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ :

ശ്രീ. എഴുകോൺ നാരായണൻ : താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ഈ ഗവൺമെന്റ് നിലവിൽ വരുമ്പോൾ വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് എത്രയായിരുന്നു.

(ബി) ഹൈടെൻഷൻ, എക്സാട്രാഹൈടെൻഷൻ, ലോ.ടെൻഷൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും വ്യവസായശാലകൾ, വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കാർഷികാവശ്യങ്ങൾ, ഗാർഹികാവശ്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള വൈദ്യുതിയുടെ ചാർജ്ജ് അന്ന് എത്ര വീതമായിരുന്നു?

ഉത്തരം

(എ)&(ബി) ഓരോ വിഭാഗത്തിനും വ്യത്യസ്ത നിരക്കാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1/10/94 മുതൽ നടപ്പാക്കിയ താരിഫ് നിരക്ക് അനുബന്ധം [†] ആയി വച്ചിട്ടുണ്ട്.

(1908) പ്രതിദിന വൈദ്യുതി ഉല്പാദനം

പ്രൊഫ. എ.വി. താമരക്കുട്ടൻ : താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ പ്രതിദിന ഉല്പാദനം എത്ര യൂണിറ്റാണ്;

(ബി) ഇതിൽ ജല-താപ-ഡീസൽ എന്നിവ മുഖേനയുള്ള ഉല്പാദനം എത്ര വീതമാണ്;

(സി) സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതിദിന ആവശ്യം ഗാർഹിക, പാർപ്പിട, വ്യാവസായിക ഇനങ്ങളിലായി എത്രയാണ്;

(ഡി) ജല-താപ-ഡീസൽ വൈദ്യുതിയുടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉല്പാദന ചെലവ് എത്രയാണ്;

(ഇ) പ്രസരണനഷ്ടം വഴി എത്ര യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി പാഴാകുന്നു എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ;

(എഫ്) വൈദ്യുത ബോർഡിന്റെ നാളിതുവരെയുള്ള കടബാധ്യത, നഷ്ടം എന്നിവ എത്രയാണെന്ന് വിശദാംശം വെളിപ്പെടുത്തുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ശരാശരി 25 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ്.

(ബി) ജലവൈദ്യുതി - 18.25 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ്

താപവൈദ്യുതി - 2.55 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ്

എൻ.ടി.പി.സി. - 3.50 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ്

(സി) 16-ാം പവർ സർവ്വേ പ്രകാരം 1999-2000-ാമാണ്ടിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതിദിന ആവശ്യം ഗാർഹികം - 12.1 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റും വ്യാവസായികം - 10.37 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റും ആയി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു.

(ഡി) ജലവൈദ്യുതി ഉല്പാദന ചെലവ് (ഒരു യൂണിറ്റിന്) 17.18 പൈസ. താപവൈദ്യുതി (ബ്രഹ്മപുരം)-411 പൈസ. എൻ.ടി.പി.സി. പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തിച്ചുതുടങ്ങുമ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് - 419 പൈസ.

(ഇ) സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിദിന പ്രസരണ-വിതരണ നഷ്ടം 5.429 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റാണ്.

(എഫ്) 30.11.1999-ൽ ബോർഡിന്റെ കടം 3287.92 കോടി രൂപയാണ്. വിശദാംശം അനുബന്ധമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.[†]

[†] ലൈബ്രറിയിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്.

[†] ലൈബ്രറിയിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്.